


Unilift AP12, AP35, AP50

Control box

Installation and operating instructions

(GB) (D) (F) (I) (E) (P) (GR) (NL) (S) (FIN) (DK)
(PL) (RU) (H) (SI) (HR) (YU) (RO) (BG) (CZ) (SK) (TR)



Unilift AP12, AP35, AP50

Control box

Installation and operating instructions	4	GB
Montage- und Betriebsanleitung	6	D
Notice d'installation et d'entretien	8	F
Istruzioni di installazione e funzionamento	10	I
Instrucciones de instalación y funcionamiento	12	E
Instruções de instalação e funcionamento	14	P
Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας	16	GR
Installatie- en bedieningsinstructies	18	NL
Monterings- och driftsinstruktion	20	S
Asennus- ja käyttöohjeet	22	FIN
Monterings- og driftsinstruktion	24	DK
Instrukcja montażu i eksploatacji	26	PL
Руководство по монтажу и эксплуатации	28	RU
Szerelési és üzemeltetési utasítás	31	H
Navodilo za montažo in obratovanje	33	SI
Montažne i pogonske upute	35	HR
Uputstvo za montažu i upotrebu	37	YU
Instrucțiuni de instalare și utilizare	39	RO
Упътване за монтаж и експлоатация	41	BG
Montážní a provozní návod	43	CZ
Návod na montáž a prevádzku	45	SK
Montaj ve kullanım kılavuzu	47	TR

1. Installation and operation




Before beginning installation procedures, these installation and operating instructions should be studied carefully. The installation and operation should be in accordance with local regulations and accepted codes of good practice.

Electrical connection, see section 8. *Wiring diagram*.
Adjustment of float switch, see installation and operating instructions for the pump.

2. General description

The control box consists of cables and a cabinet containing various parts for control of the pump connected.



TM03 0284 4704

Pos.	Description
1	Mains cable
2	Indicator light, operation
3	Push button, start
4	Push button, stop/reset
5	Float switch
6	Motor cable *
7	Nameplate

* There are two types of cable: One for Unilift AP12, AP35 and AP50 and another for Unilift AP35B og AP50B.

3. Applications

The control box is designed for the protection and start/stop of three-phase pumps, types:

- Unilift AP12
- Unilift AP35
- Unilift AP50
- Unilift AP35B
- Unilift AP50B.


4. Function

The control box incorporates a three-phase contactor with thermal relay. The contactor is cut in and out by a float switch, and thus starts and stops the pump. When the contact in the float switch is closed, the contactor operates and the pump starts. See also section 7. *Functional sketch*.


5. Push buttons

The control box has two push buttons, one for starting the pump and one for stopping the pump/resetting the thermal relay.

The buttons are marked:



Start



Stop/reset

5.1 Start/stop of pump

Action	If the float switch contact is	
Press in the button "I".	closed,	the pumps starts.
	open,	the pumps remains stopped.
Briefly push the button "O".	closed,	the pumps stops.
	open,	the pumps stops.

5.2 Resetting the thermal relay

If the thermal relay has tripped out, it can be reset by briefly pressing the button "O".

Result:


If the float switch contact is	
open,	the thermal relay is cut in, but the pump remains stopped.
closed,	the thermal relay is cut in, and the pump starts.

6. Service

No service parts are available for the control box.

7. Functional sketch

The control box must be connected to an external mains switch. If the pump is not installed close to the mains switch, this must be of a lockable type.
Block diagram for level control:



GB

TM01 1267 4097


8. Wiring diagram

The electrical connection should be carried out in accordance with local regulations.




Before starting work on the control box, make sure that the electricity supply has been switched off and that it cannot be accidentally switched on.
As a precaution, the control box must be connected to a socket with earth connection. The permanent installation must be fitted with an earth leakage circuit breaker (ELCB) with a tripping current < 30 mA.

Key diagram for level control box:



TM03 0287 4704

1. Montage und Betrieb




Diese Montage- und Betriebsanleitung ist unbedingt vor Montage und Inbetriebnahme vom Monteur zu lesen. Weiterhin sind die nationalen Vorschriften zu beachten.

Elektrischer Anschluß, siehe Abschnitt 8. Schaltbild.
Einstellung des Schwimmerschalters, siehe Montage- und Betriebsanleitung der Pumpe.

2. Allgemeine Beschreibung

Der Schaltkasten besteht aus Kabeln und einem Gehäuse mit verschiedenen Teilen zur Steuerung der angeschlossenen Pumpe.



TM03 0284 4704

Pos.	Beschreibung
1	Netzkabel
2	Meldeleuchte, Betrieb
3	Drucktaste, Einschalten
4	Drucktaste, Ausschalten/Quittieren
5	Schwimmerschalter
6	Motorkabel *
7	Leistungsschild

* Es gibt zwei Kabeltypen: Ein für Unilift AP12, AP35 und AP50 und ein für Unilift AP35B und AP50B.

3. Verwendungszweck

Der Schaltkasten wird zum Schutz und Ein-/Ausschalten der folgenden Drehstrompumpen verwendet:


- Unilift AP12
- Unilift AP35
- Unilift AP50
- Unilift AP35B
- Unilift AP50B.

4. Funktion

Der Schaltkasten enthält ein Dreiphasenschütz mit einem Thermorelais. Das Schütz wird von einem Schwimmerschalter ein- und ausgeschaltet und schaltet dadurch die Pumpe ein und aus. Ist der Schwimmerschalterkontakt geschlossen, wird das Schütz angesteuert und die Pumpe läuft an. Siehe auch Abschnitt 7. Funktionsschema.

5. Drucktasten

Der Schaltkasten besitzt zwei Tasten, eine Taste zur Einschaltung der Pumpe und eine Taste zur Wiedereinschaltung des Thermorelais.
Kennzeichnung der Tasten:



Einschalten



Ausschalten/Quittieren

5.1 Ein-/Ausschalten der Pumpe

Vorgehensweise	Ist der Schwimmerschalterkontakt	
Taste "I" eindrücken.	geschlossen,	läuft die Pumpe an.
	geöffnet,	bleibt die Pumpe ausgeschaltet.
Taste "O" kurzzeitig drücken.	geschlossen,	schaltet die Pumpe aus.
	geöffnet,	schaltet die Pumpe aus.

5.2 Wiedereinschaltung des Thermorelais

Hat das Thermorelais ausgelöst, lässt es sich durch kurzzeitiges Drücken der Taste "O" wiedereinschalten.

Ergebnis:

Ist der Schwimmerschalterkontakt	
geöffnet,	schaltet das Thermorelais ein, aber die Pumpe bleibt ausgeschaltet.
geschlossen,	schaltet das Thermorelais ein und die Pumpe läuft wieder an.


6. Wartung

Keine Serviceteile sind für den Schaltkasten erhältlich.

7. Funktionsschema

Der Schaltkasten muss bauseits abgesichert werden und sollte an einen externen Netzschalter angeschlossen werden. Falls die Pumpe nicht in unmittelbarer Nähe des Schalters eingebaut wird, muss der Schalter abschließbar sein.

Blockdiagramm für Niveauekontrolle:



D


TM01 1267 4097

8. Schaltbild

Der elektrische Anschluss muss in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften des EVU bzw. VDE vorgenommen werden.

Vor Beginn der Arbeit am Schaltkasten muss die Versorgungsspannung unbedingt allpolig abgeschaltet sein und es muss sichergestellt werden, dass diese nicht versehentlich wieder eingeschaltet werden kann.
Aus Sicherheitsgründen muss der Schaltkasten unbedingt an eine Steckdose mit Erdverbindung angeschlossen werden. Bei fester Installation muss ein FI-Schutzschalter mit einem Nennauslösestrom von $< 30\text{ mA}$ verwendet werden.

Schaltbild für Niveauschaltkasten:



TM03 0287 4704

Technische Änderungen vorbehalten.

1. Installation et fonctionnement




Avant de commencer les procédures d'installation, cette notice doit être lue avec attention. L'installation et le fonctionnement du coffret doivent être en accord avec les réglementations locales et faire l'objet d'une attention particulière.

Branchement électrique, voir paragraphe 8. *Schéma de câblage.*

Réglage de l'interrupteur à flotteur, voir notice d'installation et d'entretien de la pompe.

2. Description générale

Le coffret de commande et de protection est équipé de câbles et d'un boîtier.



TM03 0284 4704

Pos.	Description
1	Câble d'alimentation
2	Voyant de marche
3	Bouton poussoir, marche
4	Bouton poussoir, arrêt/reset
5	Interrupteur à flotteur
6	Câble moteur *
7	Plaque signalétique

* Deux types de câbles sont disponibles : un pour Unilift AP12, AP35, AP50 et un autre pour Unilift AP35B et AP50B.

3. Applications

Le coffret de commande est conçu pour la protection et la marche/arrêt des pompes triphasées types :

- Unilift AP12
- Unilift AP35
- Unilift AP50
- Unilift AP35B
- Unilift AP50B.


4. Fonction

Le coffret de commande et de protection incorpore un contacteur triphasé avec relais thermique. Le contacteur est enclenché et déclenché par l'interrupteur à flotteur; ce dernier démarre ou arrête ainsi la pompe. Lorsque le contact dans l'interrupteur à flotteur est fermé, le contacteur s'enclenche et la pompe démarre. Voir aussi paragraphe 7. *Schéma de fonctionnement.*


5. Boutons poussoir

Le coffret de commande et de protection comporte deux boutons poussoir, un pour le réenclenchement du relais thermique et l'autre pour tester la pompe.

Les boutons sont marqués :



Marche



Arrêt/reset

5.1 Marche/arrêt de la pompe

Action	Si le contact de l'interrupteur à flotteur est	
Appuyer sur le bouton "I".	fermé,	les pompes démarrent.
	ouvert,	les pompes restent arrêtées.
Appuyer brièvement sur le bouton "O".	fermé,	Les pompes s'arrêtent.
	ouvert,	Les pompes s'arrêtent.

5.2 Réenclenchement du relais thermique

Si le relais thermique a déclenché, il peut être réenclenché en appuyant brièvement sur le bouton "O".
Résultat :

Si le contact de l'interrupteur à flotteur est	
ouvert,	le relais thermique est enclenché, mais la pompe est arrêtée.
fermé,	le relais thermique est enclenché, et la pompe est démarrée.


6. Maintenance

Pas de pièces de rechange pour le coffret.

7. Schéma de fonctionnement

Le coffret de commande et de protection doit être raccordé à un sectionneur général. Si la pompe n'est pas installée près du sectionneur général, celui-ci doit être cadenassable.

Schéma de fonctionnement pour le coffret :



F

TM01 1267 4097


8. Schéma de câblage

Le branchement électrique doit être réalisé en accord avec les réglementations locales.



Avant de commencer le branchement dans le coffret, s'assurer que l'alimentation électrique ait été coupée et qu'elle ne puisse pas se remettre en marche accidentellement. Le coffret doit être raccordé à une prise avec terre par précaution. L'installation doit être équipée d'un disjoncteur différentiel avec une intensité de déclenchement inférieure à 30 mA.

Schéma de câblage du coffret de commande et de protection :



TM03 0287 4704

Nous nous réservons tout droit de modifications.

1. Installazione e funzionamento




Prima di iniziare le procedure di installazione, leggere attentamente le presenti istruzioni di installazione e funzionamento. Per il corretto montaggio e funzionamento della pompa, rispettare anche le disposizioni locali e la pratica della regola d'arte.

Per il collegamento elettrico, vedere paragrafo 8. *Schema di cablaggio elettrico*.

Per la regolazione dell'interruttore a galleggiante, consultare le istruzioni di installazione e funzionamento della pompa.

2. Descrizione generale

Il quadro di controllo è costituito da cavi e da dispositivi per il monitoraggio della pompa collegata.



TM03 0284 4704

Pos.	Descrizione
1	Cavo di alimentazione
2	Spia luminosa, di funzionamento
3	Pulsante di avviamento
4	Pulsante di arresto/reset
5	Interruttore a galleggiante
6	Cavo motore *
7	Targhetta di identificazione

* Esistono due tipi di cavo: uno per le pompe Unilift AP12, AP35, e AP50 e un altro per le pompe Unilift AP35B o AP50B.

3. Applicazioni

Il quadro di controllo è studiato per la protezione e l'avviamento/arresto delle pompe trifase, tipo:

- Unilift AP12
- Unilift AP35
- Unilift AP50
- Unilift AP35B
- Unilift AP50B.


4. Funzionamento

Il quadro di controllo incorpora un contattore trifase con relè termico. Il contattore, attivato dall'interruttore a galleggiante, avvia e arresta la pompa. Quando il contatto nell'interruttore a galleggiante è chiuso, il contattore mette in funzione la pompa. Vedere anche il paragrafo 7. *Descrizione del funzionamento*.

5. Pulsanti

Sul quadro di controllo ci sono due pulsanti, uno per avviare la pompa e l'altro per arrestarla o per eseguire il reset del relè termico.

I pulsanti sono:



Start (Avviamento)



Stop (Arresto)/Reset

5.1 Avviamento/arresto della pompa

Azione	Se il contatto dell'interruttore a galleggiante è	
Premere il pulsante "I".	chiuso,	la pompa si avvia.
	aperto,	la pompa non si avvia.
Premere leggermente il pulsante "O".	chiuso,	la pompa si arresta.
	aperto,	la pompa si arresta.

5.2 Reset dell'interruttore termico

Se il relè termico è scattato, può essere resettato premendo leggermente il pulsante "O".

Risultato:

Se il contatto dell'interruttore a galleggiante è	
aperto,	il relè termico è intervenuto, ma la pompa non si avvia.
chiuso,	il relè termico è intervenuto e la pompa si avvia.


6. Ricambi

Non esistono pezzi di ricambio per il quadro di controllo.

7. Descrizione del funzionamento

Il quadro di controllo deve essere collegato alla rete esterna. Se la pompa non è installata vicino all'interruttore di rete, per questioni di sicurezza, il quadro deve essere dotato di blocco per impedire che venga azionato quando non previsto.

Schema di bloccaggio per il monitoraggio dei livelli:




8. Schema di cablaggio elettrico

Il collegamento elettrico deve essere realizzato nel rispetto delle norme locali.

 Prima di iniziare a lavorare sul quadro di controllo, assicurarsi di avere tolto l'alimentazione elettrica e che non possa essere accidentalmente ripristinata. Il quadro di controllo deve essere sempre collegato a una presa dotata di messa a terra. L'installazione permanente deve essere dotata di interruttore per le dispersioni verso terra (ELCB) con una corrente alternata <30 mA.

Schema elettrico del quadro di controllo:



Soggetto a modifiche.

TM01 1267 4097

TM03 0287 4704

1. Instalación y funcionamiento




Antes de empezar con los procedimientos de instalación, deben leerse cuidadosamente estas instrucciones de instalación y funcionamiento, que además deben cumplir con la normativa local vigente.

Conexión eléctrica, ver sección 8. *Esquema de conexiones eléctricas.*

Ajuste del interruptor de nivel, ver instrucciones de instalación y funcionamiento de la bomba.

2. Descripción general

La caja de control consta de cables y un cuadro con varias piezas para el control de la bomba conectada.



Pos.	Descripción
1	Cable eléctrico
2	Luz testigo, funcionamiento
3	Botón, arranque
4	Botón, parada/rearme
5	Interruptor de nivel
6	Cable de motor *
7	Placa de características

* Hay dos tipos de cable: Uno para Unilift AP12, AP35 y AP50 y otro para Unilift AP35B y AP50B.

3. Aplicaciones

La caja de control está diseñada para protección y arranque/parada de bombas trifásicas, tipos:


- Unilift AP12
- Unilift AP35
- Unilift AP50
- Unilift AP35B
- Unilift AP50B.

4. Función


La caja de control incorpora un contactor trifásico con relé térmico. El contactor se conecta y desconecta mediante un interruptor de nivel, por lo que arranca y para la bomba. El contactor funciona y la bomba arranca cuando el contacto del interruptor de nivel se cierra. Ver también sección 7. *Esquema de funcionamiento.*

5. Botones eléctricos

La caja de control tiene dos botones, uno para el rearme del relé térmico y otro para probar la bomba. Están marcados como sigue:



Arranque



Parada/rearme

5.1 Arranque/parada de la bomba

Acción	Si el contacto del interruptor de nivel está	
	cerrado,	abierto,
Pulsar el botón "I".	las bombas arrancan.	las bombas siguen paradas.
Pulsar brevemente el botón "O".	las bombas paran.	las bombas paran.

5.2 Rearme del relé térmico

Si el relé térmico se ha disparado, se puede rearmar pulsando brevemente el botón "O".

Resultado:

Si el contacto del interruptor de nivel está	
abierto,	el relé térmico se conecta, pero la bomba sigue parada.
cerrado,	el relé térmico se conecta, y la bomba arranca.

6. Mantenimiento

No existen piezas de repuesto para la caja de control.

1. Instalação e operação




Antes de iniciar os procedimentos de instalação, deverá ler atentamente e compreender as presentes instruções de instalação e funcionamento. A instalação e operação da unidade deverão igualmente ser efectuadas de acordo com os regulamentos locais e com as práticas correntes geralmente aceites.

Relativamente às ligações eléctricas, consulte a secção 8. *Esquema das ligações eléctricas*.

No que diz respeito à regulação do comutador de flutuação, consulte as instruções de instalação e funcionamento da bomba.

2. Descrição

A caixa de controlo é constituída por cabos e um armário que contém várias peças para o controlo da bomba que está ligada.



TM03 0284 4704

Pos.	Descrição
1	Cabo de alimentação
2	Bomba ligada
3	Pressione o botão, arranque
4	Pressione o botão, paragem/reset
5	Interruptor de nível
6	Cabo do motor *
7	Chapa de características

* Existem dois tipos de cabo: Um para Unilift AP12, AP35 e AP50 e outro para Unilift AP35B ou AP50B.

3. Aplicações

A caixa de controlo é concebida para garantir a protecção e o arranque/paragem das bombas trifásicas dos seguintes tipos:

- Unilift AP12
- Unilift AP35
- Unilift AP50
- Unilift AP35B
- Unilift AP50B.


4. Funcionamento

A caixa de controlo incorpora um contactor trifásico com um relé térmico. O contactor é activado e desactivado por intermédio de um comutador de flutuação, possibilitando desta forma comandar o arranque e a paragem da bomba. Quando o contacto no comutador de flutuação se fecha, o contactor é activado e a bomba começa a funcionar. Ver igualmente a secção 7. *Esquema funcional*.


5. Botões de pressão

A caixa de controlo dispõe de dois botões de pressão, um para restabelecer o relé térmico e o outro para testar a bomba.

Os botões encontram-se assinalados da seguinte forma:



Arranque



Paragem/reset

5.1 Arranque/paragem da bomba

Ação	Se o contacto do comutador de flutuação se encontrar	
Pressione o botão "I".	fechado,	as bombas arrancam.
	aberto,	as bombas permanecem paradas.
Pressione ligeiramente o botão de pressão "O".	fechado,	as bombas param.
	aberto,	as bombas páram.

5.2 Restabelecimento do relé térmico

No caso de o relé térmico ter disparado, é possível repor o botão na situação inicial, bastando para isso pressionar ligeiramente o botão "O".

Resultado:

Se o contacto do comutador de flutuação se encontrar	
aberto,	o relé térmico é activado mas a bomba permanece parada.
fechado,	o relé térmico é activado e a bomba começa a funcionar.

6. Manutenção e reparação

Não existem peças sobressalentes disponíveis para a caixa de controlo.

1. Εγκατάσταση και λειτουργία



Μελετήστε τις παρούσες οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας πριν ξεκινήσετε την τοποθέτηση. Η εγκατάσταση και λειτουργία θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους κανονισμούς και τους κανόνες της τέχνης.


Για την ηλεκτρική σύνδεση, βλέπε μέρος

8. *Διάγραμμα σύνδεσης.*

Για τη ρύθμιση του πλωτηροδιακόπτη βλέπε στις οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας της αντλίας.

2. Γενική περιγραφή

Το κουτί ελέγχου αποτελείται από καλώδια και ένα κιβώτιο το οποίο περιέχει διάφορα εξαρτήματα για τον έλεγχο των συνδεδεμένων αντλιών.



TM03 0284 4704

Θέση.	Περιγραφή
1	Καλώδιο παροχής
2	Ενδεικτική λυχνία, λειτουργία
3	Πλήκτρο λειτουργίας
4	Πλήκτρο διακοπής / επανάταξης
5	Πλωτηροδιακόπτης
6	Καλώδιο κινητήρα *
7	Πινακίδα

* Υπάρχουν δύο τύποι καλωδίου: Ένας για Unilift AP12, AP35 και AP50 και ένας άλλος για Unilift AP35B και AP50B.

3. Εφαρμογές

Το κουτί ελέγχου έχει σχεδιασθεί για την προστασία και την εκκίνηση/παύση των ακόλουθων τύπων τριφασικών αντλιών:

- Unilift AP12
- Unilift AP35
- Unilift AP50
- Unilift AP35B
- Unilift AP50B


4. Λειτουργία

Το κουτί ελέγχου περιλαμβάνει ένα τριφασικό ρελέ με θερμικό. Το ρελέ ενεργοποιείται ή όχι από ένα πλωτηροδιακόπτη και έτσι ξεκινά και σταματά η αντλία. Όταν η επαφή στον πλωτηροδιακόπτη είναι κλειστή, το ρελέ ενεργοποιείται και η αντλία ξεκινά. Βλέπε επίσης μέρος 7. *Διάγραμμα λειτουργίας.*

5. Κουμπιά

Το κουτί ελέγχου έχει δύο κουμπιά, ένα για την επανάταξη του θερμικού και ένα για δοκιμή της αντλίας.

Τα κουμπιά επισημαίνονται:



Εκκίνηση



Διακοπή / επανάταξη

5.1 Εκκίνηση και διακοπή της αντλίας

Ενέργεια	Αν η επαφή του πλωτηροδιακόπτη	
Πιέστε το πλήκτρο "I".	είναι κλειστή,	είναι κλειστή, η αντλία ξεκινά.
	είναι ανοικτή,	είναι ανοικτή, η αντλία δεν ξεκινά.
Πιέστε το κουμπί "O".	είναι κλειστή,	είναι κλειστή, η αντλία σταματά.
	είναι ανοικτή,	είναι ανοικτή, η αντλία σταματά.

5.2 Επανάταξη θερμικού

Αν πέσει το θερμικό, μπορεί να επαναταχθεί με πίεση του κουμπιού "O".

Αποτέλεσμα:

Αν η επαφή του πλωτηροδιακόπτη	
είναι ανοικτή,	το θερμικό οπλίζει αλλά η αντλία παραμένει ακίνητη.
είναι κλειστή,	το θερμικό οπλίζει και η αντλία ξεκινά.

6. Service


Δεν γίνεται service στο κουτί ελέγχου.

7. Διάγραμμα λειτουργίας

Το κουτί ελέγχου πρέπει να συνδεθεί με έναν εξωτερικό διακόπτη παροχής. Αν η αντλία δεν εγκατασταθεί κοντά στον διακόπτη, τότε χρησιμοποιείστε έναν αυτόματο.

Μονογραμμικό διάγραμμα πλωτηροδιακόπτη:

Ελέγξτε ότι η τάση και η συχνότητα τροφοδοσίας που αναγράφονται στην πινακίδα της αντλίας συμφωνούν με την διαθέσιμη ηλεκτρική παροχή.



8. Διάγραμμα σύνδεσης


Η ηλεκτρική σύνδεση πρέπει να γίνει σύμφωνα με τους κανονισμούς.



Βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική παροχή είναι κλειστή και ότι δεν μπορεί να ανοιχθεί κατά λάθος, πριν ανοίξετε το κουτί ελέγχου.

Για επιπλέον προστασία θα πρέπει το κουτί ελέγχου να συνδεθεί σε πρίζα με γείωση. Μιά μόνιμη εγκατάσταση της αντλίας θα πρέπει να εφοδιασθεί με αυτόματο διακόπτη διαρροής (ELCB) με ρεύμα αποκοπής <30 mA.

Σχέδιο ηλεκτρικού κυκλώματος:



Υπόκειται σε τροποποιήσεις.

TM01 1267 4097

GR

TM03 0287 4704

1. Installatie en bediening



Alvorens met de installatie te beginnen, dient u deze installatie- en bedieningsinstructies zorgvuldig te bestuderen. De installatie en bediening dienen volgens de in Nederland/België geldende regels van goed vakmanschap en voorschriften plaats te vinden.


Elektrische aansluitingen, zie paragraaf

8. Aansluitschema.

Voor het instellen van de vlotterschakelaar, zie instructieboekje van de betreffende pomp.

2. Algemene omschrijving

De schakelkast bestaat uit kabels en een huis met daarin het schakelmateriaal voor het aansturen van de aangesloten pomp.



TM03 0284 4704

Pos.	Benaming
1	Voedingskabel
2	Bedrijfslampje
3	Druknop, start
4	Druknop, stop/reset
5	Vlotterschakelaar
6	Motorkabel *
7	Typeplaatje

* Er zijn twee types kabel beschikbaar: Een voor de Unilift AP12, AP35 en AP50 en een andere voor Unilift AP35B en AP50B.

3. Toepassingen

Deze schakelkast is ontworpen voor de beveiliging en de functie start/stop van de volgende drie fasen pompen:

- Unilift AP12
- Unilift AP35
- Unilift AP50
- Unilift AP35B
- Unilift AP50B.

4. Functie

In de schakelkast zit een drie fasen schakelaar met een thermische beveiliging. Via de vlotterschakelaar schakelt de pomp in en uit.


Wanneer het contact in de vlotterschakelaar is gesloten schakelt de pomp in. Zie ook paragraaf

7. Functieschema.

5. Druktoetsen

De schakelkast heeft 2 druktoetsen, 1 voor het resetten van het thermisch relais en 1 voor het testen van de pomp.

Markering toetsen:



Start



Stop/reset

5.1 Start/ stop van de pomp

Actie	Als het contact in de vlotterschakelaar is	
Druk de "I" toets in.	gesloten,	De pomp start.
	geopend,	De pomp blijft gestopt.
Druk de "O" toets in.	gesloten,	De pomp stopt.
	geopend,	De pomp stopt.

5.2 Resetten van het thermisch relais

Als het thermisch relais is aangesproken, kan deze worden gereset door de resettoets "O" in te drukken.

Resultaat:


Als het contact in de vlotterschakelaar is	
geopend,	het thermisch relais is ingeschakeld, maar de pomp is niet in bedrijf.
gesloten,	het thermisch relais is ingeschakeld, de pomp start.

6. Service

Er zijn voor deze schakelkast geen service delen van toepassing.

7. Functieschema

De schakelkast dient aangesloten te worden op een externe hoofdschakelaar. Als de pomp niet dichtbij de hoofdschakelaar wordt geplaatst, wordt aanbevolen een afsluitbare hoofdschakelaar toe te passen.
Functie schema:



TM01 1267 4097


8. Aansluitschema

De elektrische aansluiting dient volgens de in Nederland/België geldende regels te worden uitgevoerd.



Vergewis u ervan, dat de voedingsspanning is uitgeschakeld en niet per ongeluk kan worden ingeschakeld, alvorens met werkzaamheden aan de schakelkast wordt begonnen. Als voorzorgsmaatregel dient de schakelkast op de aarde te worden aangesloten. Bij permanente installatie dient de schakelkast op een aardlekschakelaar (ELCB, < 30 mA) te worden aangesloten.

Aansluitschema:



TM03 0287 4704

1. Montering och drift




Läs noggrant igenom denna monterings- och driftsinstruktion innan installation av kontrollboxen påbörjas. Montering och drift skall i övrigt ske enligt lokala föreskrifter och gängse praxis.

Elanslutning, se avsnitt 8. *Anslutningsschema*.

Inställning av nivåbrytare, se monterings- och driftsinstruktion för pumpen.

2. Allmänt

Kontrollboxen består av kablar och olika delar för kontroll av anslutna pumpar.



TM03 0284 4704

S

Pos.	Beskrivning
1	Matarkabel
2	Indikeringslampa, drift
3	Startknapp
4	Stopp/Reset-knapp
5	Nivåvipa
6	Motorkabel *
7	Typskylt

* Det finns två typer av kablar: En för Unilift AP12, AP35 och AP50 och en för Unilift AP35B och AP50B.

3. Användning

Kontrollboxen används som skydd samt för start/stopp av 3-faspumpar, typ:

- Unilift AP12
- Unilift AP35
- Unilift AP50
- Unilift AP35B
- Unilift AP50B.


4. Funktion

I kontrollboxen finns en 3-fas kontaktor med termorel. Kontaktorn kopplas in och ur av en flytande nivåbrytare som därvid startar och stoppar pumpen. När kontakten i nivåbrytaren sluter, drar kontaktorn och pumpen startar. Se även avsnitt 7. *Funktionsschema*.

5. Knappar

På kontrollboxen finns två knappar, en för återställning (reset) av termorelät, och en för test av pumpen.

Knapparna är märkta:



Start



Stopp/reset

5.1 Start/stopp av pumpen

Aktion	Om nivåbrytar-kontakten är	
Tryck på knapp "I".	sluten,	pumparna startar.
	bruten,	pumparna förblir stoppade.
Tryck kortvarigt på knappen "O".	sluten,	pumparna stoppar.
	bruten,	pumparna stoppar.

5.2 Inkoppling av termorel

Om termorelät har löst ut, kan det återställas genom att trycka kortvarigt på knappen "O".

Resultat:

Om nivåbrytar-kontakten är	
bruten,	kopplas termorelät in, men pumpen förblir stoppad.
sluten,	kopplas termorelät in, och pumpen startar.

6. Service


Reservdelar kan ej köpas till boxen.

7. Funktionsschema

Kontrollboxen bör anslutas till en extern arbetsbrytare.

Principskiss för nivåkontroll:

Kontrollera att nätspänning och frekvens motsvarar de på typskylten angivna värdena.



TM01 1267 4097

8. Anslutningsschema


Elanslutning skall göras enligt lokalt gällande föreskrifter.



Innan arbete på boxen påbörjas skall nätspänningen vara bruten, och det skall säkras att den inte oavsiktligt kan återinkopplas.

Kontrollboxen skall av säkerhetsskäl anslutas till en stickpropp med jordanslutning. En fast installation bör utrustas med ett FI-relä med en utlösningsström < 30 mA.

Elschema för nivåkontrollbox:



TM03 0287 4704

1. Asennus ja käyttö



Ennen kuin kytKentärasian asennus aloitetaan on tämä asennus- ja käyttöohje luettava huolellisesti. Asennuksen ja käytön tulee muilta osin noudattaa paikallisia asetuksia ja seurata yleistä käytäntöä.


Sähköliitännöiden osalta, katso jakso

8. KytKentäkaavio.

Pintakytkimen säädön osalta, katso pumpun asennus- ja käyttöohjeita.

2. Yleiskuvaus

KytKentärasia sisältää kaapelit ja kotelon, jossa on pumpun ohjaamiseen tarvittavat osat.



TM03 0284 4704

FIN

Pos.	Kuvaus
1	Virtakaapeli
2	Merkkivalo, käyttö
3	Painike, käynnistys
4	Painike, pysäytys/nollaus
5	Pintakytkin
6	Moottorin kaapeli *
7	Tyypikilpi

* Kaapeleita on kahta tyyppiä: Toinen malleille Unilift AP12, AP35 ja AP50 ja toinen malleille Unilift AP35B ja AP50B.

3. Käyttö

KytKentärasiaa käytetään 3-vaiheisten pumppujen suojaukseen sekä käynnistykseen ja pysäytykseen. Pumpumallit ovat:

- Unilift AP12
- Unilift AP35
- Unilift AP50
- Unilift AP35B ja
- Unilift AP50B.


4. Toimintatapa

KytKentärasia sisältää 3-vaihe kontaktorin lämpöreleellä. Kontaktori kytkee virran päälle ja pois pintakytkimen ohjaamana, jolloin pumppu vastaavasti käynnistyy ja pysähtyy. Kun virtapiiri kontaktorissa sulkeutuu, kontaktori vetää ja pumppu käynnistyy. Katso myös jakso 7. Toimintakaavio.


5. Painikkeet

KytKentärasiaassa on kaksi painiketta, yksi lämpöreleen kytkemiselle (kuittaus) ja toinen pumpun testaukselle.

Painikkeissa on merkinnät:



Käynnistys



Pysäytys/nollaus

5.1 Pumpun käynnistys/pysäytys

Toimenpide	Jos pintakytkimen virtapiiri on	
Paina painiketta "I".	kiinni,	pumppu käynnistyy.
	auki,	pumppu pysyy pysähtyneenä.
Paina "O"-painiketta.	kiinni,	pumppu pysähtyy.
	auki,	pumppu pysähtyy.

5.2 Lämpörele

Jos lämpörele on lauennut se voidaan kytkeä painamalla lyhyesti painiketta "O".

Seuraus:

Jos pintakytkimen virtapiiri on	
auki,	lämpörele kytketty mutta pumppu ei käynnisty.
kiinni,	lämpörele kytketty ja pumppu käynnistyy uudelleen.


6. Huolto

KytKentärasiaan ei ole saatavana varaosia.

7. Toimintakaavio

Kytkentärasiaan on liitettävä ulkoinen verkkojännitteen katkaisija. Jos pumppu ei sijaitse katkaisijan välittömässä läheisyydessä on katkaisijan oltava lukittava.

Pintakytkimen toiminnan periaatekaavio:



TM01 1267 4097


8. Kytkentäkaavio

Sähköiset liitännät on suoritettava paikallisten sääntöjen mukaisesti.



Ennen kuin kytkentärasiaa ryhdytään mihinkään toimenpiteisiin on syöttöjännite katkaistava ja varmistettava että sitä ei epähuomiossa voida kytkeä. Kytkentärasia on turvallisuussyistä liitettävä maadoitettuun pistorasiaan. Kiinteät asennukset on varustettava FI-releellä jonka laukaisuvirta on <30 mA.

Kytkentärasian kytkentäkaavio pintakytkinohjauksella:



TM03 0287 4704

Oikeus muutoksiin pidätetään.

1. Montering og drift




Før installation af kontrolboksen påbegyndes, skal denne monterings- og driftsinstruktion læses grundigt. Montering og drift skal i øvrigt ske i henhold til lokale forskrifter og gængs praksis.

El-tilslutning, se afsnit 8. *Forbindelsesdiagram*.

Indstilling af niveaueafbryder, se monterings- og driftsinstruktion for pumpen.

2. Generel beskrivelse

Kontrolboksen består af kabler og et kabinet med diverse dele til styring af den tilsluttede pumpe.



Pos.	Beskrivelse
1	Netkabel
2	Signallampe, drift
3	Trykknop, start
4	Trykknop, stop/reset
5	Niveaueafbryder
6	Motorkabel *
7	Typeskilt

* Det er to typer af kabler: Ét for Unilift AP12, AP35 og AP50 og et andet for Unilift AP35B og AP50B.

3. Anvendelse

Kontrolboksen anvendes til beskyttelse og start/stop af 3-fasede pumper, type:

- Unilift AP12
- Unilift AP35
- Unilift AP50
- Unilift AP35B
- Unilift AP50B.


4. Virkemåde

Kontrolboksen indeholder en 3-faset kontaktor med termorelæ. Kontaktoren ind- og udkobles af en flydende niveaueafbryder og starter og stopper derved pumpen. Slutter kontakten i niveaueafbryderen, trækker kontaktoren, og pumpen starter. Se også afsnit 7. *Funktionsskema*.

5. Trykknapper

På kontrolboksen findes to trykknapper, én til start af pumpen og en til stop af pumpen/reset af termorelæet.

Knapperne er mærket:



Start



Stop/reset

5.1 Start/stop af pumpe

Handling	Hvis niveau-afbryderkontakt en er
Tryk knappen "I" ind.	sluttet, starter pumpen.
	brudt, forbliver pumpen stoppet.
Tryk kortvarigt på knappen "O".	sluttet, stopper pumpen.
	brudt, stopper pumpen.

5.2 Indkobling af termorelæ

Hvis termorelæet er udkoblet, kan det indkobles ved at trykke kortvarigt på knappen "O".

Resultat:

Hvis niveaueafbryder-kontakten er	
brudt,	indkobles termorelæet, men pumpen forbliver stoppet.
sluttet,	indkobles termorelæet, og pumpen genstarter.


6. Service

Der kan ikke købes servicedele til boksen.

7. Funktionsskema

Kontrolboksen skal tilsluttes en ekstern netspændingsafbryder. Hvis pumpen ikke installeres i umiddelbar nærhed af afbryderen, skal denne være aflåselig.

Blotegning for niveaukontrol:



TM01 1267 4097

8. Forbindelsesdiagram


El-tilslutning skal foretages i henhold til lokalt gældende el-regulativer og normer.



Før arbejdet på kontrolboksen påbegyndes, skal forsyningsspændingen være afbrudt, og det skal sikres, at den ikke uforvarende kan genindkobles.

Kontrolboksen skal af sikkerhedshensyn tilsluttes en stikkontakt med jordforbindelse. Den faste installation skal forsynes med et HFI/HPFI-relæ med en udløsestrøm < 30 mA.

Nøglediagram for niveaukontrolboks:



TM03 0287 4704

1. Montaż i eksploatacja




Przed montażem urządzenia, należy dokładnie zapoznać się z załączoną instrukcją montażu i eksploatacji. Prace instalacyjne należy wykonać zgodnie z lokalnymi przepisami i zasadami dobrej praktyki inżynierskiej.

Przyłącze elektryczne, patrz rozdział 8. Schemat połączeń elektrycznych.

Regulacja łącznikiem pływakowym, patrz instrukcja montażu i eksploatacji pompy.

2. Informacje ogólne

Do skrzynki sterowniczej podłączone są elementy pozwalające na sterowanie pompą.



TM03 0284 4704

Poz.	Opis
1	Kabel zasilający
2	Wskaźnik świetlny, praca
3	Przycisk, start
4	Przycisk, stop/kasowanie
5	Łącznik pływakowy
6	Kabel silnika*
7	Tabliczka znamionowa

* Są dwa rodzaje kabli. Inny dla pomp Unilift AP12, AP35, AP50 oraz inny dla pomp Unilift AP35B, AP50B.

3. Zastosowanie

Skrzynkę sterowniczą stosuje się w celu zabezpieczenia i uruchomienia/zatrzymania pompy, typu:

- Unilift AP12
- Unilift AP35
- Unilift AP50
- Unilift AP35B
- Unilift AP50B.


4. Działanie

Skrzynka sterownicza zawiera styk z termicznym przełącznikiem. Stycznik załączany i wyłączany jest przez łącznik pływakowy i w ten sposób uruchamia i zatrzymuje pompę. Gdy styk w łączniku pływakowym jest zamknięty stykownik załącza pompę. Patrz także pkt. 7. Schemat działania.


5. Przyciski

Skrzynka sterownicza posiada dwa przyciski, jeden uruchomienie (start) pompy, drugi zatrzymanie pompy i kasowanie (stop/reset) termicznego przełącznika.

Oznaczenie przycisków:



Start



Stop/reset

5.1 Załącz/wyłącz pompy

Czynność	Jeżeli styk w łączniku pływakowym jest	
Nacisnąć przycisk "I".	zwarty,	Pompa uruchamia się.
	rozarty,	pompa nie uruchamia się.
Krótkotrwałe naciśnięcie przycisku "O".	zwarty,	pompa zatrzymuje się.
	rozarty,	pompa nie uruchamia się.

5.2 Kasowanie (reset) przełącznika termicznego

Wyłączony przełącznik termiczny możemy skasować (resetować) przez krótkotrwałe naciśnięcie przycisku "O".

Rezultat:

Jeżeli styk w łączniku pływakowym jest	
rozarty,	Przełącznik termiczny załącza się, pompa nie uruchamia się
zwarty,	Przełącznik termiczny załącza się, pompa uruchamia się.

6. Naprawy


Urządzenie sterujące nie posiada części zamiennych.

7. Schemat działania

Skrzynka sterownicza musi być podłączona do zewnętrznego głównego wyłącznika. Główny wyłącznik musi być zabezpieczony przed przypadkowym załączeniem.

Schemat blokowy:

Zwrócić uwagę, aby dane z tabliczki znamionowej silnika takie jak napięcie i częstotliwość były zgodne z parametrami istniejącej sieci energetycznej.



8. Schemat połączeń elektrycznych


Przyłącze elektryczne należy instalować zgodnie z miejscowymi przepisami.



Przed rozpoczęciem prac przy urządzeniu sterującym należy bezwzględnie odłączyć zasilanie i uniemożliwić jego przypadkowe załączenie.

Ponadto, urządzenie sterujące musi być uziemione. W instalacjach stałych musi być podłączone do wyłącznika różnicowo-prądowego, prąd wyłączenia < 30 mA.

Schemat elektryczny skrzynki sterowniczej:



Zmiany techniczne zastrzeżone.

1. Монтаж и эксплуатация




Перед началом монтажа тщательно изучите руководство по монтажу и эксплуатации. Монтаж и эксплуатация должны проводиться в соответствии с нормами и правилами, действующими на месте монтажа и эксплуатации.

Электрические подключения даны в главе 8. *Схема подключений.*

Настройка поплавкового выключателя производится согласно руководству по монтажу и эксплуатации данного насоса.

2. Общее описание

Блок управления состоит из кабелей и корпуса, в котором находятся функциональные узлы управления подключенного насоса.



TM03 0284 4704

3. Применение

Блок управления предназначен для защиты и запуска/останова трехфазных насосов следующих моделей:

- Unilift AP12
- Unilift AP35
- Unilift AP50
- Unilift AP35B
- Unilift AP50B.


4. Назначение

Блок управления содержит трехфазный контактор с тепловым реле. Контактор замыкается и размыкается поплавковым выключателем, тем самым включая или выключая насос. Когда контакт в поплавковом выключателе замкнут, срабатывает контактор и насос включается. См. также раздел 7. *Функциональная схема.*

5. Кнопки управления

В блоке управления две кнопки: одна – для включения насоса, другая – для выключения насоса / перезапуска теплового реле.

Кнопки выглядят следующим образом:



Включение



Выключение / перезапуск

5.1 Включение / выключение насоса

Поз.	Описание
1	Силовой кабель
2	Светосигнальный индикатор работы
3	Кнопка включения
4	Кнопка выключения / перезапуска
5	Поплавковый выключатель
6	Кабель электродвигателя *
7	Фирменная табличка

* Поставляется два типа кабеля: один для моделей насосов Unilift AP12, AP35 и AP50, а другой – для насосов Unilift AP35B или AP50B.

Действие	Если контакт поплавкового выключателя	
Нажать и удерживать кнопку "I".	закрыт,	насос включается.
	открыт,	насос остается выключенным.
Нажать на кнопку "O".	закрыт,	насос выключается.
	открыт,	насос выключается.

5.2 Перезапуск теплового реле

Если сработало тепловое реле, оно может быть заново включено простым нажатием кнопки "О".
Результат:

Если контакт поплавкового выключателя	
открыт,	включается тепловое реле, но насос остается выключенным.
закрыт,	включается тепловое реле и включается насос.

6. Обслуживание


Блок управления поставляется без запасных частей.

7. Функциональная схема

Блок управления подключается к внешнему сетевому выключателю. Если насос установлен не вблизи сетевого выключателя, то он должен иметь возможность блокировки.

Убедитесь, что напряжение и частота питающей сети, в которой будет эксплуатироваться насос, совпадают с указанными на табличке насоса.

Блок-схема контроля уровня:




8. Схема подключений

Электрические подключения должны выполняться в соответствии с местным регламентом.



Перед тем как приступить к выполнению любых работ с блоком управления, необходимо обязательно отключить напряжение питания и исключить любую возможность его случайного включения. В качестве меры предосторожности необходимо заземлить блок управления. Окончательная установка должна быть выполнена с прерывателем в цепи утечки на землю с током срабатывания $< 30 \text{ mA}$.

Схема электрических соединений:



TM03 0287 4704


1. Telepítés és üzemeltetés

 **A telepítés megkezdése előtt feltétlenül olvassa el ezt a kezelési utasítást. A telepítés és üzemeltetés során vegyükhelyfigyelembe a helyi előírásokat és szakmai ajánlásokat.**

Az elektromos bekötést lásd a 8. Kapcsolási rajz. fejezetben.
Állítsuk be az úszókapcsolót, a szivattyú kezelési utasítása szerint.

2. Általános ismertetés

A vezérlőegység a kábeltől és a tokozattól áll, amely tartalmazza a csatlakoztatott szivattyú vezérléséhez szükséges elemeket.



Poz.	Megnevezés
1	Hálózati kábel
2	Jelzőfény, üzem
3	Nyomógomb, indítás
4	Nyomógomb, állj/nyugtázás
5	Úszókapcsoló
6	Motor kábel *
7	Adattábla

* Két típusú kábel létezik: Egyik az Unilift AP12, AP35 és AP50, egy másik az Unilift AP35B és AP50B típusokhoz.

3. Alkalmazási terület

A vezérlőegység az alábbi típusú, háromfázisú szivattyúk védelmére és működtetésére készült:


- Unilift AP12
- Unilift AP35
- Unilift AP50
- Unilift AP35B
- Unilift AP50B.

4. Funkció

A vezérlőegység tartalmaz egy háromfázisú mágneskapcsolót hőkioldóval. A mágneskapcsolót egy úszókapcsoló vezérli, amely annak megfelelően indítja és leállítja a szivattyút. Ha az úszókapcsoló kontaktusa zár, a mágneskapcsoló behúz és indítja a szivattyút. Lásd még a 7. Funkció vázlat. fejezetet.

5. Nyomógombok

A vezérlőegységen két nyomógomb van, az egyik a szivattyú indítására, a másik a leállításra és a hőkioldó nyugtázására.
A gombok jelzései:



5.1 A szivattyú indítása/leállítása

Esemény	Ha az úszókapcsoló kontaktusa
Nyomja meg az "I" gombot.	zárt, a szivattyú indul.
	nyitott, a szivattyú nem kapcsol be.
Röviden nyomja meg a "O" gombot.	zárt, a szivattyú leáll.
	nyitott, a szivattyú leáll.

5.2 Hőkioldó nyugtázása

Ha a hőkioldó leoldott, nyugtázható a "O" nyomógomb rövid idejű megnyomásával.
Eredmény:

Ha az úszókapcsoló kontaktusa	
nyitott,	a hőkioldó visszakapcsolva, de a szivattyú nem indul.
zárt,	hőkioldó visszakapcsolva, a szivattyú indul.


6. Szerviz

A vezérlőegységhez nem áll rendelkezésre alkatrész.

7. Funkció vázlat

A vezérlőegységet külső főkapcsolóhoz kell csatlakoztatni. Ha a szivattyú nem a főkapcsoló közelében van telepítve, akkor a főkapcsoló lakatosolható kell legyen.

Szintvezérlés blokkvázlata:



8. Kapcsolási rajz


Az elektromos bekötést a helyi előírásoknak és szabványoknak megfelelően kell elvégezni.



Mielőtt megkezdene a munkát, győződjön meg arról, hogy a villamos betápot kikapcsolták, és illetéktelen visszkapcsolás ellen biztosították.

Az érintésvédelem érdekében, a vezérlőegységet földeléssel ellátott aljzathoz csatlakoztassuk. Ideiglenes beépítésnél érintésvédelmi áram hibarelát kell alkalmazni, kioldási áram < 30 mA.

Vezérlőegység kapcsolási rajza:



TM01 1267 4097

TM03 0287 4704


1. Instalacija in delovanje

 **Pred montažo obvezno preberite navodila za uporabo. Instalacija in delovanje morata biti skladna z lokalnimi predpisi.**

Električni priključek, glej 8. *Priključna shema*
Prilagoditev plovnega stikala, glej navodila za instalacijo in delovanje črpalke.

2. Splošni opis

Priključna omarica je sestavljena iz kablov in omare, ki vsebuje različne dele za nadzor črpalke.



Poz.	Opis
1	Napajalnik
2	Indikatorska lučka, delovanje
3	Gumb start
4	Gumb stop/reset
5	Plovno stikalo
6	Motorni kabel *
7	Tipska ploščica

* Imamo dva tipa kablov: eden za Unilift AP12, AP35 in AP50 ter drugi za Unilift AP35B og AP50B.

3. Namen uporabe

Priključna omarica je oblikovana za zaščito in start/stop trofaznih črpalk, tipi:


- Unilift AP12
- Unilift AP12
- Unilift AP50
- Unilift AP35B
- Unilift AP50B.

4. Funkcija

Priključna omarica vključuje trofazni kontaktor z termalnim relejem. Kontaktor je vključen in izključen preko plovnega stikala ter vključi ali izključi črpalko. Ko je kontakt v plovnem stikalu zaprt, kontaktor dela in se črpalka zažene. Glej tudi poglavje .
7. Funkcionalna skica

5. Pritisnite gumb

Priključna omarica ima dva gumba, enega za zagon črpalke in drugega za ustavitev črpalke/restartanje termalnega releja.
Gumbi so označeni:



Start



Stop/ponovni zagon

5.1 Zagon/zaustavitev črpalke

Postopek	Če je kontakt plovnega stikala	
Pritisnite tipko "I"	zaprt,	se črpalka zažene.
	odprt,	se črpalka ustavi.
Na kratko pritisnite tipko "O".	zaprt,	se črpalka ustavi
	odprite,	se črpalka ustavi

5.2 Ponovno zaženite termalni relej

Če se termalni rele izključi, ga lahko ponovno zaženemo s pritiskom na tipko "O"
Rezultat:

Če je pretočno stikalo	
odprto,	je termalni relej prižgan, vendar črpalka ne dela.
zaprt,	je termalni relej prižgan in črpalka dela.


6. Servis

Za priključno omarico ni servisnih delov.

7. Funkcionalna skica

Priključna omarica mora biti priključena na eksterno napajalno stikalo. Če črpa ni instalirana blizu glavnega stikala, mora imeti možnost zaklepanja. Blok diagram za nivojski nadzor:

Preverite, da se napetost in frekvenca, ki sta navedeni na ploščici črpalke, ujemata z vrednostmi obstoječe omrežne napetosti.



TM01 1267 4097

8. Priključna shema


Električni priključek mora izvesti strokovnjak v skladu z lokalnimi predpisi.



Preden začnete delati na priključni omarici, izključite dobavo elektrike do črpalke in zagotovite, da se ne more po nesreči vključiti.

Varnostno mora biti priključna omarica ozemljena. Trajna instalacija mora biti opremljena z FI stikalom (ELCB) ta tok manjši od 30 mA.

Diagram za priključno omarico:



TM03 0287 4704


1. Montaža i rad

 **Prije početka montažnih radova treba pažljivo proučiti ove montažne i pogonske upute. Montaža i rad moraju odgovarati lokalnim propisima i prihvaćenim pravilima stručne izvedbe.**

Električno spajanje, vidi odlomak 8. *Dijagram ožičenja.*
Podešavanja sklopke na plovak, vidi montažne i pogonske upute za crpku.

2. Općeniti opis

Upravljačku kutiju tvore kabeli i kutija s različitim dijelovima za regulaciju priključene crpke.



poz.	opis
1	strujni kabel
2	signalna žaruljica, rad
3	tipkalo, start
4	tipkalo, stop/resetiranje
5	sklopka na plovak
6	kabel motora *
7	natpisna pločica

* Postoje dvije vrste kabela: jedan za Unilift AP12, AP35 i AP50 te drugi za Unilift AP35B i AP50B.

3. Primjena

Upravljačka kutija je konstruirana za zaštitu te startanje/zaustavljanje trofaznih crpki tipa:

- Unilift AP12
- Unilift AP35
- Unilift AP50
- Unilift AP35B
- Unilift AP50B.


4. Funkcija

Upravljačka kutija sadrži trofazni kontaktor s termičkim relejom. Sklopka na plovak uključuje i isključuje kontaktor i tako zaustavlja i pokreće crpku. Kad je kontakt u sklopki na plovak zatvoren, kontaktor se aktivira i crpka starta. Vidi i odlomak 7. *Skica funkcioniranja.*

5. Tipkala

Upravljačka kutija ima dva tipkala, jedno za startanje crpke i jedno za zaustavljanje crpke odnosno resetiranje termičkog releja.

Tipkala su označena:



start



stop/resetiranje

5.1 Start/stop (startanje/zaustavljanje) crpke

postupak	ukoliko je kontakt sklopke na plovak	
utisnite tipkalo "I"	zatvoren,	crpka starta.
	otvoren,	crpka ostaje zaustavljena.
načas pritisnite tipkalo "O"	zatvoren,	crpka se zaustavlja.
	otvoren,	crpka se zaustavlja.

5.2 Resetiranje termičke sklopke

Ukoliko se termička sklopka isključila, može se resetirati kratkotrajnim pritiskom na dugme "O". Rezultat:

ukoliko je kontakt sklopke na plovak	
otvoren,	termički relej je uključen, no crpka ostaje zaustavljena.
zatvoren,	termički relej je uključen i crpka starta.

6. Servis


Za upravljačku kutiju ne postoje servisni dijelovi.

7. Skica funkcioniranja

Upravljačku kutiju treba priključiti na vanjsku strujnu sklopku. Ukoliko crpka nije montirana u blizini strujne sklopke, mora se sklopka moći zaključati.

Dijagram regulacije razine:

Provjeriti odgovaraju li strujna sklopka i frekvencija navedene na natpisnoj pločici električnoj energiji koja se namjerava koristiti.



TM01 1267 4097

8. Dijagram ožičenja


Električno spajanje izvesti sukladno lokalnim propisima.



Prije početka radova na upravljačkoj kutiji provjeriti je li isključen dovod električne energije i ne može li se slučajno uključiti.

Kao mjera opreza mora se upravljačka kutija spojiti na utičnicu s uzemljenjem. Fiksna instalacija mora imati sklopku za zaštitu od pulsirajućih struja (ELCB) sa strujom aktiviranja < 30 mA.

Tumač dijagrama za upravljačku kutiju razine:



TM03 0287 4704

1. Instalacija i rad




Pre nego što započnete instalacione procedure, proučite pažljivo ova uputstva za instalaciju i rad. Instalacija i rad treba da budu u skladu sa lokalnim propisima i prihvaćenim pravilima poslovnog ponašanja.

Električna veza, pogledajte odeljak 8. *Dijagram ožičavanja*.
Podešavanje prekidača sa plovkom, pogledajte uputstva za instalaciju i rad pumpe.

2. Opšti opis

Kontrolna kutija sadrži kablove i ormarić sa različitim delovima za kontrolu povezane pumpe.



Pozicija	Opis
1	Mrežni kabl
2	Indikatorsko svetlo, rad
3	Kontrolni taster, start
4	Kontrolni taster, stop/reset
5	Prekidač na plovak
6	Kabl motora
7	Pločica za obeležavanje

* Postoje dva tipa kablova: Jedan za Unilift AP12, AP35 i AP50 i drugi za Unilift AP35B i AP50B.

3. Primene

Kontrolna kutija je dizajnirana za zaštitu i startovanje/zaustavljanje trofaznih pumpi, tipova:

- Unilift AP12
- Unilift AP35
- Unilift AP50
- Unilift AP35B
- Unilift AP50B.


4. Funkcija

Kontrolna kutija sadrži trofazni kontaktor sa termalnim relejem. Kontaktor se uključuje i isključuje pomoću prekidača na plovak i tako startuje i zaustavlja pumpu. Kada je kontakt u prekidaču sa plovkom zatvoren, kontaktor radi i pumpa startuje. Pogledajte i tačku 7. *Funkcionalna skica*.


5. Kontrolni tasteri

Kontrolna ploča ima dva kontrolna tastera, jedan za startovanje pumpe i drugi za zaustavljanje pumpe/ resetovanje termalnog releja.

Tasteri su obeleženi:



Startovanje



Zaustavljanje/resetovanje

5.1 Startovanje/zaustavljanje pumpe

Postupak	Ako je kontakt prekidača za plovak	
Pritisnuti taster "I".	zatvoren,	pumpa startuje.
	otvoren,	pumpa ostaje zaustavljena.
Nakratko pritisnite taster "O".	zatvoren,	pumpa se zaustavlja.
	otvoren,	pumpa se zaustavlja.

5.2 Resetovanje termalnog releja

Ako je termalni relej iskočio, on može biti resetovan kratkim pritiskom na taster "O".

Rezultat:

Ako je kontakt prekidača za plovak	
otvoren,	onda je termalni relej uključen, ali pumpa ostaje zaustavljena.
zatvoren,	termalni relej je uključen i pumpa startuje.

6. Servis

Nema servisnih delova za kontrolnu kutiju.

1. Instalare și utilizare




Înainte de începerea procedurii de instalare a acestor instrucțiuni de folosire și instalare vor fi studiate cu atenție. Instalarea și funcționarea trebuie de asemenea să fie în concordanță cu regulamentele locale și codurile acceptate de bună practică.

Conexiunea electrică, a se consulta secțiunea 8. *Diagrama de conexiuni.*

Reglarea flotorului, a se consulta instrucțiunile de instalare și utilizare pentru pompă.

2. Descriere generală

Cutia de control se compune din cabluri și o carcasă care conține diferite componente pentru controlul pompei conectate.



TM03 0284 4704

Poz.	Descriere
1	Cablu de alimentare
2	Indicator luminos, funcționare
3	Buton pornire
4	Buton oprire/resetare
5	Senzor nivel
6	Cablu motor *
7	Plăcuța de identificare

* Există două tipuri de cabluri: Unul pentru Unilift AP12, AP35 și AP50 și altul pentru Unilift AP35B sau AP50B.

3. Aplicații

Cutia de control este destinată pentru protecția și pornirea/oprirea pompelor trifazate, tipurile:

- Unilift AP12
- Unilift AP35
- Unilift AP50
- Unilift AP35B
- Unilift AP50B.


4. Funcționare

Cutia de control conține un contactor trifazat cu releu termic. Contactorul anclanșează și declanșează după un senzor de nivel, astfel pornind și oprind pompa. Când contactul din senzorul de nivel este închis, contactorul funcționează iar pompa pornește. Consultați și secțiunea 7. *Schema funcțională.*


5. Butoane

Cutia de control prezintă două butoane, unul pentru pornirea pompei iar celălalt pentru oprirea pompei / resetarea releului termic.

Butoanele sunt marcate:



Start



Stop/reset

5.1 Pornirea/oprirea pompei

Acțiune	Dacă contactul flotorului este	
Apăsăți butonul "I".	închis,	pompa pornește.
	deschis,	pompa rămâne oprită.
Apăsăți ușor butonul "O".	închis,	pompa se oprește.
	deschis,	pompa se oprește.

5.2 Resetarea releului termic

Dacă releul termic a sărit, poate fi resetat prin apăsarea ușoară a butonului "O".

Rezultat:

Dacă contactul flotorului este	
deschis,	releul termic este anclanșat, dar pompa rămâne oprită.
închis,	releul termic este anclanșat, și pompa pornește.


6. Service

Nu sunt disponibile piese de schimb pentru cutia de control.

7. Schema funcțională

Cutia de control trebuie conectată la un comutator extern principal. Dacă pompa nu este instalată aproape de comutatorul principal, acesta trebuie să fie de tip securizat.

Diagrama bloc pentru controlul nivelului:



TM01 1267 4097


8. Diagrama de conexiuni

Conectarea electrică va fi asigurată în conformitate cu regulile locale.



Înainte să porniți lucrul la pompă asigurați-vă că toate alimentările de putere au fost deconectate și că ele nu pot fi conectate accidental. Ca o precauție, cutia de control trebuie conectată la o priză cu împământare. Instalația permanentă trebuie echipată cu un întrerupător de circuit cu scurgere la pământ (ELCB), cu un curent de întrerupere < 30 mA.

Diagrama pentru cutia de control a nivelului:



TM03 0287 4704

1. Монтаж и експлоатация

Преди започване на монтажните дейности, тези инструкции трябва да бъдат подробно изучени. Монтажът и експлоатацията трябва да бъде в съответствие с местните разпоредби и приетите правила на инженерната практика.




Електрическо свързване, виж раздел 8. Схема на свързване.

Настройване на поплавъка, вижте инструкциите за монтаж и работа на помпата.

2. Общо описание

Таблото за управление се състои от метален шкаф с всички необходими елементи за контрол и защита на помпата.



TM03 0284 4704

Поз.	Описание
1	Захранващ кабел
2	Индикаторна светлина за нормална работа
3	Бутон за старт
4	Бутон за стоп / ресет
5	Поплавък
6	Кабел на двигателя *
7	Табела

* Има два типа кабели: Един тип за Unilift AP12, AP35 и AP50 и друг тип за Unilift AP35B и AP50B.

3. Приложения

Таблото за управление е създадено за защита, пуск и стоп на трифазни помпи, типове:

- Unilift AP12
- Unilift AP35
- Unilift AP50
- Unilift AP35B
- Unilift AP50B.


4. Функция

Таблото за управление включва трифазен контактор с термично (амперажно) реле. Контакторът включва и изключва помпата в зависимост от положението на поплавъка. Когато контактът в поплавъка затвори веригата, контакторът стартира помпата. Виж също раздел 7. Функционална схема.


5. Бутони

Таблото за управление има два бутона, един за стартиране на помпата и един за спиране на помпата / или ресет на термичното реле.

Бутоните са маркирани:



Старт



Стоп/ресет

5.1 Старт/стоп на помпата

Действие	Ако контактът на поплавъка е	
Натиснете бутон "I".	затворен,	помпата стартира.
	отворен,	помпата остава спряна.
Натиснете продължително бутон "O".	затворен,	помпата спира да работи.
	отворен,	помпата спира да работи.

5.2 Ресет на термичното реле

Ако термичното реле се задейства, може да бъде направен ресет чрез продължително натискане на бутон "O".

Резултат:

Ако контактът на поплавъка е	
отворен,	веригата на термичното реле е затворена, и помпата остава спряна
затворен,	веригата на термичното реле е затворена, и помпата стартира.

6. Сервиз


Няма достъпни сервизни части за таблото за управление.

7. Функционална схема

Помпата трябва да се свърже към външен включвател. Ако помпата не е монтирана в близост до външния включвател, то той трябва да бъде заключваем.

Блок диаграма за контрола по ниво:

Преди включване, моля, уверете се, че напрежението и честотата на мрежата отговаря на табелата с данни на помпата.



TM01 1267 4097


8. Схема на свързване

Електрическото свързване трябва да се извърши в съответствие с местните правила.



Преди да започнете работа по таблото за управление, убедете се че електрическото захранване е изключено и не може да бъде включено случайно. Като предпазна мярка, таблото за управление трябва да бъде заземено. Табло за постоянен монтаж трябва да бъде комплектован с дефектно-токова защита (ELCB) с ток на изключване < 30 mA.

Принципна схема на таблото за управление:



TM03 0287 4704

Фирмата си запазва правото
на технически промени.

1. Instalace a provoz




Před zahájením montážních prací si pečlivě přečtěte tyto montážní a provozní předpisy. Montáž a provoz provádějte rovněž v souladu s místními předpisy a se zavedenou osvědčenou praxí.

Elektrické připojení viz část 8. *Schéma zapojení*
Nastavení plovákového spínače viz montážní a provozní předpisy čerpadla.

2. Všeobecný popis

Ovládací skříňka pozůstává z kabeláže a z vlastní skříňky obsahující různé komponenty pro řízení připojeného čerpadla.



TM03 0284 4704

Položka	Popis
1	Síťový kabel
2	Signálka, provoz
3	Tlačítko, start
4	Tlačítko, stop/reset
5	Plovákový spínač
6	Motorový kabel *
7	Typový štítek

* Jsou dva typy kabelu: Jeden je určen pro čerpadla Unilift AP12, AP35 a AP50 a druhý pro čerpadla Unilift AP35B nebo AP50B.

3. Použití

Ovládací skříňka je určena pro ochranu, jakož i zapínání a vypínání trojfázových čerpadel typu:

- Unilift AP12
- Unilift AP35
- Unilift AP50
- Unilift AP35B
- Unilift AP50B.


4. Funkce

Ovládací skříňka obsahuje trojfázový stykač s termorelé. Plovákový spínač spíná stykač, který zapíná a vypíná čerpadlo. Jestliže je kontakt plovákového spínače v sepnuté poloze, aktivuje se stykač a čerpadlo se zapne. Viz též část 7. *Funkční náčrtek*


5. Ovládací tlačítka

Ovládací skříňka je vybavena dvěma tlačítky, z nichž jedno je určeno pro zapínání čerpadla a druhé pro vypínání čerpadla a resetování termorelé.

Uvedená tlačítka jsou označena takto:



Start



Stop/reset

5.1 Start/stop čerpadla

Úkon	Jestliže je kontakt plovákového spínače	
Stisknete tlačítko "I"	v sepnuté poloze,	čerpadlo se zapne
	v rozepnuté poloze,	čerpadlo zůstává vypnuto
Krátce stisknete tlačítko "O"	v sepnuté poloze,	čerpadlo se vypne
	v rozepnuté poloze,	čerpadlo se vypne

5.2 Resetování termorelé

Jestliže termorelé odpadlo, můžete je resetovat krátkým stisknutím tlačítka "O".

Výsledný efekt:

Jestliže je kontakt plovákového spínače	
v rozepnuté poloze,	je termorelé zapnuto, ale čerpadlo zůstává ve vypnutém stavu.
v sepnuté poloze,	je termorelé zapnuto a čerpadlo se zapne,


6. Servis

K ovládací skříňce se nedodávají žádné náhradní díly.

7. Funkční náčrtek

Ovládací skříňka musí být připojena k externímu síťovému vypínači. Pokud není čerpadlo umístěno v blízkosti síťového vypínače, musí být tento vypínač uzamykatelný.

Blokové schéma ovládání od hladiny:



8. Schéma zapojení

Elektrické připojení musí být provedeno v souladu s platnými normami a místními předpisy.




Před zahájením práce na čerpadle se přesvědčte, zda je vypnut přívod elektrického proudu a zajištěn proti náhodnému zapnutí.

Z bezpečnostních důvodů musí být ovládací skříňka připojena k uzemněné zásuvce.

Stacionární instalace musí být vybavena ochranným jističem (ELCB) s vybavovacím proudem < 30 mA.

Základní schéma spínací skříňky pro ovládání od hladiny:



TM01 1267 4097

TM03 0287 4704

1. Montáž a prevádzka




Pred začatím inštalračných prác musíte pozorne prečítať tieto montážne a prevádzkové predpisy. Montáž a prevádzka musia byť v súlade s miestnymi nariadeniami a s osvedčenou praxou.

Elektrické pripojenie, viď odst. 8. *Schéma zapojenia*

Ovládanie plavákového spínača, pozri montážne prevádzkové predpisy pre čerpadlo.

2. Všeobecný popis

Ovládacia skrinka pozostávajúca z kábla a zo skrinky obsahuje viacero komponentov pre riadenie čerpadla.



TM03 0284 4704

Pol.	Popis
1	Sierový kábel
2	Indikačné svetlo, prevádzka
3	Tlačidlo, start
4	Tlačidlo, stop/reset
5	Plavákový spínač
6	Motorový kábel *
7	Typový štítok

* Sú dva druhy káblov. Jeden je určený pre Unilift AP12, AP35 a AP50 a druhý pre Unilift AP35B a AP50B.

3. Použitie

Ovládacia skrinka je navrhnutá na ochranu, ako aj na spínanie (start/stop) trojfázových čerpadiel, typov:

- Unilift AP12
- Unilift AP35
- Unilift AP50
- Unilift AP35B
- Unilift AP50B.


4. Funkcia

Ovládacia skriňa obsahuje trojfázový stykač a teplotné čidlo. Plavákový spínač spína stykač, ktorý tak zapína a vypína čerpadlo. Ak je kontakt plavákového spínača v zapnutej polohe, aktivuje sa stykač a čerpadlo sa zapne. Pozri odsek 7. *Funkčná schéma.*

5. Ovládacie tlačidlá

Ovládacia skrinka je vybavená dvomi tlačidlami, jedno je určené pre zapínanie a druhé pre vypínanie čerpadla a resetovanie teplotného čidla.

Uvedené tlačidlá sú označené nasledovne:



Start



Stop/Reset

5.1 Štart/stop čerpadla

Úkon	Ak je kontakt plavákového spínača.	
Stlačte tlačidlo "I".	v zapnutej polohe	čerpadlo sa zapne.
	v rozopnutej polohe,	čerpadlo ostáva vypnuté.
Krátko stlačte tlačidlo "O".	v zapnutej polohe,	čerpadlo sa vypína.
	v rozopnutej polohe,	čerpadlo vypne.

5.2 Resetovanie teplotného čidla

Ak sa teplotné čidlo vyplo, môžete ho resetovať krátkym stlačením tlačidla "O".

Výsledný efekt:

Ak je kontakt plavákového spínača	
v rozopnutej polohe,	teplotné čidlo je zapnuté, ale čerpadlo ostáva vo vypnutom stave.
v zapnutej polohe,	teplotné čidlo je zapnuté a čerpadlo sa zapne.

6. Servis

K ovládacej skrinke sa nedodávajú žiadne náhradné diely.


SK

7. Funkčná schéma

Ovládacia skrinka musí byť prepojená na externý sieťový vypínač. Ak čerpadlo nie je umiestnené v blízkosti sieťového vypínača, musí byť tento vypínač uzamykateľný.

Je nutné dbať o to, aby hodnota napájacieho napätia bola zhodná s údajmi uvedenými na výkonovom štítku motora.

Bloková schéma ovládania od hladiny:



TM01 1267 4097


8. Schéma zapojenia

Elektrické pripojenie musí byť vykonané v súlade s platnými normami a miestnymi predpismi.



Pred začiatkom všetkých prác na čerpadle, alebo na motore musí byť napájacie napätie bezpodmienečne odpojené. Musí byť zaistené, aby ho nikto nemohol nepredvídavo zapojiť. Z bezpečnostných dôvodov musí byť ovládací skrinica pripojená k uzemnenej zásuvke. Pri stacionárnej inštalácii musí byť namontovaný aj ochranný istič (ELCB) s vybavovacím prúdom < 30 mA.

Základná schéma spínacej skrinky pre ovládanie od hladiny:



TM03 0287 4704

1. Montaj ve çalıştırma




Montaj işlemlerine başlamadan önce, montaj ve işletim kuralları dikkatle okunmalıdır. Montaj ve işletimin düzenlemelere ve daha önce yapıp onaylanmış olan yerel uygulamalara uyumlu olması gerekir.

Elektrik bağlantısı, bakınız bölüm 8. *Elektrik tertibatı diyagramı*.

Flatör anahtarı ayarlaması için, pompanın montaj ve çalıştırma bilgilerine bakın.

2. Genel açıklama

Kontrol kutusu kablolar ve bağlanan pompayı kontrol eden çeşitli parçaların bulunduğu kabini içerir.



TM03 0284 4704

Poz.	Açıklama
1	Ana kablo
2	İşaret lambası, çalışma
3	Başlatma düğmesi
4	Durdurma/reset düğmesi
5	Flatör anahtarı
6	Motor kablosu *
7	Bilgi etiketi

* İki tip kablo vardır: Biri Unilift AP12, AP35 ve AP50 için diğeri Unilift AP35B ve AP50B için.

3. Uygulamalar

Kontrol kutusu trifaze pompaları koruma ve başlatma/durdurma için dizayn edildi, tipler:

- Unilift AP12
- Unilift AP35
- Unilift AP50
- Unilift AP35B
- Unilift AP50B.

4. Fonksiyon

Kontrol kutusu trifaze kontaktör ile termal röleyi birleştirir. Kontaktör bir seviye flatörü ile durdurulur ve başlatılır ve böylece pompayı durdurur ve başlatır. Flatör anahtarı kontağı kapandığında, kontaktör çalışır ve pompa çalışmaya başlar. Ayrıca bakınız bölüm 7. *Fonksiyonel taslak*.


5. Düğmeler

Kontrol kutusunda iki düğme var, biri pompayı çalıştırmak, diğeri durdurmak/termal röleyi reset etmek için.

Düğmelerin işaretleri:



Başlat



Durdur/reset

5.1 Pompayı çalıştır/durdur

Hareket	Eğer flatör anahtarı kontağı	
"I" düğmesine basın.	kapalıysa,	pompa çalışmaya başlar.
	açıkça,	pompa çalışmadan durur.
Hafifçe "O" düğmesine basın.	kapalıysa,	pompa durur.
	açıkça,	pompa durur.

5.2 Termal röleyi resetlemek

Eğer termal röle akımı kestiye, "O" butonuna hafifçe basarak resetlenebilir.

Sonuç:

Eğer flatör anahtarı kontağı	
açıkça,	termal röle durur, ama pompa çalışmadan durmaya devam eder.
kapalıysa,	termal röle durur, ve pompa çalışmaya başlar.


6. Servis

Kontrol kutusu için servis parçası bulunmamaktadır.

7. Fonksiyonel taslak

Kontrol kutusu harici ana anahtara bağlanmalıdır. Pompa ana anahtara yakın monte edilmeyse, bu kilitlenebilir bir tip olmalıdır. Seviye kontrolü için blok diyagram:

Pompa etiketi üzerinde yazan ana voltaj ve frekansın kullanılacak elektrik kaynağına uygunluğunu kontrol edin.



TM01 1267 4097


8. Elektrik tertibatı diyagramı

Elektrik bağlantıları yerel kurallara uygun bir şekilde yapılmalıdır.



Pompa üzerinde çalışmaya başlamadan önce elektrik bağlantısının kesilmiş ve kendi kendine devreye girmeyeceğinden emin olmalısınız. Önlem olarak, kontrol kutusu topraklı prize bağlanmalıdır. Kalıcı montaj sırasında toprak hattı akım kesici (ELCB) 30 mA'den küçük olacak şekilde ayarlanıp montajlanmış olmalıdır.

Seviye kontrol kutusu için ana diyagram:



TM03 0287 4704

GRUNDFOS SERVİSLERİ/TÜRKİYE

CİHAN TEKNİK

Cemal Bey cadde Turgut Reis çıkması no: 5/A
Maltepe-İSTANBUL
İlgili: Cihan Kılıçarslan
Tel: (0216) 383 97 20 Fax: (0216) 383 49 98
Gsm: 0532 220 89 13

GÜNPA ISI SAN.

Kartaltepe mah. Koşuyolu cadde no: 39/A
Bakırköy-İSTANBUL
İlgili: Tamer Erünsal
Tel: (0212) 570 24 83 / 542 81 09
Fax: (0212) 570 41 21 Gsm: 0536 581 96 58

MURAT SU

İskitler Demir san. Çarşısı.
Antalya cadde Yeryüzü sok. no: 11
İskitler-ANKARA
İlgili: Murat İkizoğlu
Tel: (0312) 341 14 33 Fax: (0312) 341 69 59
Gsm: 0532 275 24 67

DAMLA POMPA

1203/4 sok. no: 2E
Yenişehir-İZMİR
İlgili: Nevzat Kiyak
Tel: (0232) 449 02 48 Fax: (0232) 459 43 05
Gsm: 0532 277 96 44

MEYTEK

Altındağ mah. 161. sok. no: 7/A
ANTALYA
İlgili: Meriç Yücel
Tel: (0242) 243 76 73 / 244 08 56
Fax: (0242) 244 08 72 Gsm: 0532 231 34 84

DETAY MÜHENDİSLİK

Ziya Gökalp cadde Gümüllüoğlu apt. no: 58/D
İSKENDERUN
İlgili: Servet Akçay
Tel: (0326) 614 68 56 / 614 68 57
Gsm: 0533 761 73 50

ESER BOBİNAJ

Tarla Mh. Sultanşah cadde no: 10/a
KONYA
İlgili: Hasan Eser
Tel: (0332) 351 43 52 Fax: (0332) 350 17 91
Gsm: 0542 254 59 67

ÇAĞRI

Eski Sanayi Bölgesi 3 cadde no: 3/a
KAYSERİ
İlgili: Adem Çakıcı
Tel: (0352) 320 19 64 Fax: (0352) 330 37 36
Gsm: 0532 320 19 64

AKS-JET ELEKTRİK

Şahkulubey cadde no: 63A
Kızıltepe-MARDİN
İlgili: Sami Aksoy
Tel: (0482) 312 71 68 Fax: (0482) 312 95 06
Gsm: 0532 407 47 27

ÖZYÜREK

Çankaya mah. 159. Sk. no: 28
33070 MERSİN
İlgili: M.Ali Özyürek
Tel: (0324) 233 28 96 Fax: (0324) 233 58 91
Gsm: 0542 453 58 96

ALTEMAK

DES San. sit. 113 sok. C O4 blok no: 5
Yenidudullu-İSTANBUL
İlgili: S. Cengiz Hakan
Tel: (0216) 466 94 45 / 466 15 55 / 466 15 56
Fax: (0216) 415 27 94 Gsm: 0542 216 34 00

ARI MOTOR

Aydıntepe Mh. Küçük oto san. sit. A2 blok no: 20
Tuzla-İSTANBUL
İlgili: Emin Arı
Tel: (0216) 493 60 58 Fax: (0216) 392 80 96
Gsm: 0542 416 44 50

DETAY MÜHENDİSLİK

Yeni Sanayi Sitesi 03/A blok no: 10
Çorlu-TEKİRDAĞ
İlgili: Erol Kartoğlu
Tel: (0282) 673 51 33 / 673 51 34
Fax: (0282) 673 51 35 Gsm: 0532 371 15 06

TEKNİK BOBİNAJ

Demirtaşpaşa mah. Refah İşhanı no: 31/1
BURSA
İlgili: Serdar Müçeoğlu
Tel: (0224) 221 60 05 Fax: (0224) 221 60 05
Gsm: 0533 419 90 51

FLAŞ ELEKTRİK

19 Mayıs san. sit. Adnan Kahveci Bulvarı Krom
cadde 96. sok. no: 27
Kutlukent-SAMSUN
İlgili: İbrahim Arslan
Tel: (0362) 266 58 13 Fax: (0362) 266 58 14
Gsm: 0532 646 92 66

USER POMPA

Güngören Bağcılar san. sit. 2. blok no: 29
İkitelli-İSTANBUL
İlgili: Haldun Bey
Tel: (0212) 549 03 33 Fax: (0212) 549 03 33
Gsm: 0532 698 24 77

AKDOĞAN TESİSAT

Perçem sok. 2/15 sokullu
ANKARA
İlgili: Adem Akdoğan
Tel: (0312) 479 77 89 Gsm: 0532 267 41 60

ARDA ISITMA SOĞUTMA

Meriç sok. B blok no: 5/9
Beştepe-ANKARA
İlgili: Avni Bektaş
Tel: (0312) 213 86 42 Fax: (0312) 213 89 84
Gsm: 0533 651 90 26

MERKEZ SERVİS

Tuzla Mermerciler Organize sanayi böl.
Aydınlı mah. TEM yan yol cadde 126
Parsel Tuzla-İSTANBUL
Tel: (0216) 593 05 42 (3.hat) Fax: (0216) 593 04 54

Denmark

GRUNDFOS DK A/S
Martin Bachs Vej 3
DK-8850 Bjerringbro
Tlf.: +45-87 50 50 50
Telefax: +45-87 50 51 51
E-mail: info_GDK@grundfos.com
www.grundfos.com/DK

Albania

COALB sh.p.k.
Rr.Dervish Hekali N.1
AL-Tirana
Phone: +355 42 22727
Telefax: +355 42 22727

Argentina

Bombas GRUNDFOS de Argentina S.A.
Ruta Panamericana km. 37.500 Lote 34A
1619 - Garin
Pcia. de Buenos Aires
Phone: +54-3327 414 444
Telefax: +54-3327 411 111

Australia

GRUNDFOS Pumps Pty. Ltd.
P.O. Box 2040
Regency Park
South Australia 5942
Phone: +61-8-8461-4611
Telefax: +61-8-8340 0155

Austria

GRUNDFOS Pumpen Vertrieb Ges.m.b.H.
Grundfosstrasse 2
A-5082 Gröding/Salzburg
Tel.: +43-6246-883-0
Telefax: +43-6246-883-30

Belgium

N.V. GRUNDFOS Bellux S.A.
Boomssesteenweg 81-83
B-2630 Aartselaar
Tel.: +32-3-870 7300
Telecoöpie: +32-3-870 7301

Belorussia

Представительство ГРУНДФОС в
Минске
220000 Минск ул.Олеусева 14
Телефон: (8632) 62-40-49
Факс: (8632) 62-40-49

Bosnia/Herzegovina

GRUNDFOS Sarajevo
Paromlinska br. 16,
BIH-71000 Sarajevo
Phone: +387 33 713290
Telefax: +387 33 231795

Brazil

GRUNDFOS do Brasil Ltda.
Rua Tomazina 106
CEP 83325 - 040
Pinhal - PR
Phone: +55-41 668 3555
Telefax: +55-41 668 3554

Bulgaria

GRUNDFOS Pumpen Vertrieb
Representative Office - Bulgaria
Bulgaria, 1421 Sofia
Lozenetz District
105-107 Arsenatski blvd.
Phone: +359 2963 3820, 2963 5653
Telefax: +359 2963 1305

Canada

GRUNDFOS Canada Inc.
2941 Brighton Road
Oakville, Ontario
L6H 6C9
Phone: +1-905 829 9533
Telefax: +1-905 829 9512

China

GRUNDFOS Pumps (Shanghai) Co. Ltd.
22 Floor, Xin Hua Lian Building
755-775 Huai Hai Rd, (M)
Shanghai 200020
PRC
Phone: +86-512-67 61 11 80
Telefax: +86-512-67 61 81 67

Croatia

GRUNDFOS predstavništvo Zagreb
Radoslava Cimermana 64a
HR-10000 Zagreb
Phone: +385 1 6595 400
Telefax: +385 1 6595 499

Czech Republic

GRUNDFOS s.r.o.
Čajkovského 21
779 00 Olomouc
Phone: +420-585-716 111
Telefax: +420-585-438 906

Estonia

GRUNDFOS Pumps Eesti OÜ
Peturiburi tee 44
11415 Tallinn
Tel.: + 372 606 1690
Fax: + 372 606 1691

Finland

OY GRUNDFOS Pumput AB
Mestarintie 11
Piispankylä
FIN-01730 Vantaa (Helsinki)
Phone: +358-9 878 9150
Telefax: +358-9 878 91550

France

Pompes GRUNDFOS Distribution S.A.
Parc d'Activités de Chesnes
57, rue de Malacombes
F-38290 St. Quentin Fallavier (Lyon)
Tel.: +33-4 74 82 15 15
Télécoöpie: +33-4 74 94 10 51

Germany

GRUNDFOS GMBH
Schlüterstr. 33
40699 Erkrath
Tel.: +49-(0) 211 929 69-0
Telefax: +49-(0) 211 929 69-3799
e-mail: info@service@grundfos.de
Service in Deutschland:
e-mail: kundendienst@grundfos.de

Greece

GRUNDFOS Hellas A.E.B.E.
20th km. Athinon-Markopoulou Av.
P.O. Box 71
GR-19002 Pearnia
Phone: +0030-210-66 83 400
Telefax: +0030-210-66 46 273

Hong Kong

GRUNDFOS Pumps (Hong Kong) Ltd.
Unit 1, Ground floor
Siu Wai Industrial Centre
29-33 Wing Hong Street &
68 King Lam Street, Cheung Sha Wan
Kowloon
Phone: +852-27861706/27861741
Telefax: +852-27858664

Hungary

GRUNDFOS Hungária Kft.
Park u. 8
H-2045 Törökbálint,
Phone: +36-23 511 110
Telefax: +36-23 511 111

India

GRUNDFOS Pumps India Private Limited
Flat A, Ground Floor
61/62 Chammers Aptmt
Chammers Road
Chennai 600 028
Phone: +91-44 432 3487
Telefax: +91-44 432 3489

Indonesia

PT GRUNDFOS Pompa
Jl. Rawasumur III, Blok III / CC-1
Kawasan Industri, Pulogadung
Jakarta 13930
Phone: +62-21-460 6909
Telefax: +62-21-460 6910/460 6901

Ireland

GRUNDFOS (Ireland) Ltd.
Unit 34, Stillorgan Industrial Park
Blackrock
County Dublin
Phone: +353-1-2954926
Telefax: +353-1-2954739

Italy

GRUNDFOS Pompe Italia S.r.l.
Via Gran Sasso 4
I-20060 Truccazzano (Milano)
Tel.: +39-02-96838112
Telefax: +39-02-95309290/95838461

Japan

GRUNDFOS Pumps K.K.
1-2-3, Shin Miyukoda
Hamamatsu City
Shizuoka pref. 431-21
Phone: +81-53-428 4760
Telefax: +81-53-444 1014

Korea

GRUNDFOS Pumps Korea Ltd.
6th Floor, Aju Building 679-5
Yeoksam-dong, Kangnam-ku, 135-916
Seoul, Korea
Phone: +82-2-5317 600
Telefax: +82-2-5633 725

Latvia

SIA GRUNDFOS Pumps Latvia
Deglava biznesa centrs
Augusta Deglava iela 60, LV-1035, Rīga,
Tālr.: + 371 714 9640, 7 149 641
Fakss: + 371 914 9646

Lithuania

GRUNDFOS Pumps UAB
Smolensko g. 6
LT-03201 Vilnius
Tel.: + 370 52 395 430
Fax: + 370 52 395 431

Macedonia

MAKOTERM
Dame Gruev Street 7
MK-91000 Skopje
Phone: +389 91 117733
Telefax: +389 91 220100

Malaysia

GRUNDFOS Pumps Sdn. Bhd.
7 Jalan Peguam U1/25
Glenmarie Industrial Park
40150 Shah Alam
Selangor
Phone: +60-3-5569 2922
Telefax: +60-3-5569 2866

Mexico

Bombas GRUNDFOS de Mexico S.A. de
C.V.
Boulevard TLC No. 15
Parque Industrial Stiva Aeroportuo
Apodaca, N.L. 66600
Mexico
Phone: +52-81-8144 4000
Telefax: +52-81-8144 4010

Netherlands

GRUNDFOS Nederland B.V.
Postbus 104
NL-1580 AC Vleesp
Tel.: +31-294-492 211
Telefax: +31-294-492244/492299

New Zealand

GRUNDFOS Pumps NZ Ltd.
17 Beatrice Tinsley Crescent
North Harbour Industrial Estate
Albany, Auckland
Phone: +64-9-415 3240
Telefax: +64-9-415 3250

Norway

GRUNDFOS Pumper A/S
Strømsveien 344
Postboks 235, Leirdal
N-1011 Oslo
Tlf.: +47-22 90 47 00
Telefax: +47-22 32 21 50

Poland

GRUNDFOS Pompy Sp. z o.o.
ul. Klonowa 23
Baranowo k. Poznań
PL-62-081 Przemierowo
Phone: (+48-61) 650 13 50
Telefax: (+48-61) 650 13 50

Portugal

Bombas GRUNDFOS Portugal, S.A.
Rua Calvet de Magalhães, 241
Apartado 1079
P-2770-153 Paço de Arcos
Tel.: +351-21-440 76 00
Telefax: +351-21-440 76 90

Republic of Moldova

MOLDOCON S.R.L.
Bd. Dacia 40/1
MD-277062 Chishinau
Phone: +373 2 542530
Telefax: +373 2 542531

Romania

GRUNDFOS Pompe Romania SRL
Bd. Biruintei, nr 103
Pantelimon county info
Phone: +40 21 200 4100
Telefax: +40 21 200 4101
E-mail: romania@grundfos.ro

Russia

ООО ГРУНДФОС
Россия, 109544 Москва, Школьная 39
Тел. (+7) 095 737 30 00, 564 88 00
Факс (+7) 095 737 75 36, 564 88 11
E-mail grundfos.moscow@grundfos.com

Serbia and Montenegro

GRUNDFOS Predstavništvo Beograd
Dr. Milutina Ivkovića 2a/29
YU-11000 Beograd
Phone: +381 11 26 47 877, 11 26 47 496
Telefax: +381 11 26 48 340

Singapore

GRUNDFOS (Singapore) Pte. Ltd.
24 Tuas West Road
Jurong Town
Singapore 638381
Phone: +65-6865 1222
Telefax: +65-6861 8402

Slovenia

GRUNDFOS PUMPEN VERTRIEB
Ges.m.b.H.,
Podružnica Ljubljana
Blatnica 1, SI-1236 Trzin
Phone: +386 1 563 5338
Telefax: +386 1 563 2068
E-mail: slovenia@grundfos.si

Spain

Bombas GRUNDFOS España S.A.
Camino de la Fuenteja, s/n
E-28110 Algete (Madrid)
Tel.: +34-91-848 8800
Telefax: +34-91-628 0465

Sweden

GRUNDFOS AB
Lunnagårdsgatan 6
431 90 Molndal
Tel.: +46-0771-32 23 00
Telefax: +46-31 331 94 60

Switzerland

GRUNDFOS Pumpen AG
Bruggacherstrasse 10
CH-8117 Fällanden/ZH
Tel.: +41-1-806 8111
Telefax: +41-1-806 8115

Taiwan

GRUNDFOS Pumps (Taiwan) Ltd.
7 Floor, 219 Min-Chuan Road
Taichung, Taiwan, R.O.C.
Phone: +886-4-2305 0868
Telefax: +886-4-2305 0878

Thailand

GRUNDFOS (Thailand) Ltd.
947/168 Moo 12, Bangna-Trad Rd., K.M. 3,
Bangna, Phrakonong
Bangkok 10260
Phone: +66-2-744 1785 ... 91
Telefax: +66-2-744 1775 ... 6

Turkey

GRUNDFOS POMPA San. ve Tic. Ltd. Sti.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi
İhsan dede Caddesi
2. yol 200. Sokak No. 204
41490 Gebze/Kocaeli
Phone: +90 - 262-679 7979
Telefax: +90 - 262-679 7905
E-mail: satis@grundfos.com

Ukraine

ТОВ ГРУНДФОС Україна
ул. Владимирская, 71, оф. 45
г. Киев, 01033, Украина,
Тел. +380 44 289 4050
Факс +380 44 289 4139

United Arab Emirates

GRUNDFOS Gulf Distribution
P.O. Box 16788
Jebel Ali Free Zone
Dubai
Phone: +971-4- 8815 166
Telefax: +971-4-8815 136

United Kingdom

GRUNDFOS Pumps Ltd.
Grovebury Road
Leighton Buzzard/Beds, LU7 8TL
Phone: +1-913-227-3400
Telefax: +44-1525-850011

U.S.A.

GRUNDFOS Pumps Corporation
17100 West 118th Terrace
Olathe, Kansas 66061
Phone: +1-913-227-3400
Telefax: +1-913-227-3500

Uzbekistan

Представительство ГРУНДФОС в
Ташкенте
700000 Ташкент ул.Усмана Носира 1-й
тулик 5
Телефон: (3712) 55-68-15
Факс: (3712) 53-36-35

96428009 0705	177
Repl. 96428009 0305	